

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Trnava
	OU-TT-OSZP2-2026/001318-009	Bc. Jana Glozmeková	02. 02. 2026

Vec

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou

Dňa 12. 03. 2025 postúpil Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie na tunajší úrad žiadosť spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za Hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra o vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Sap, Nárada, Pataš - kanalizácia a ČOV“.

Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 60 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v znení účinnom do 31. 03. 2025 v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) oznamuje podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie vodoprávneho konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania. Nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa sa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Identifikačné údaje stavby

Názov stavby: Sap, Nárada, Pataš - kanalizácia a ČOV

Druh stavby: líniová vodná stavba

Miesto stavby: k. ú. Sap, Nárada, Pataš, Baloň

Okres, kraj: Dunajská Streda /Trnavský

Investor: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za Hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Zhotoviteľ: bude určený výberovým konaním

Projektant: ADConsult, a. s., Hradská 80, 821 07 Bratislava, Ing. Pavol Kuchárik, autorizovaný stavebný inžinier, č. osvedčenia 5298*A2

Stručný popis stavby

Predmetom projektu je výstavba verejnej splaškovej kanalizácie v obci Sap, Nárada a Pataš a vybudovanie novej ČOV Nárada v k. ú. Obce Baloň. Odkanalizované obce sa nachádzajú v CHVO Žitný ostrov. Verejná kanalizácia sa bude budovať v intraviláne spomínaných obcí prevažne v cestnom telese, pričom odpadová voda bude dopravovaná čerpacími stanicami až na ČOV Nárada.

Gravitačné kanalizačné potrubia sú navrhnuté hladké plnostenné hrdlové PVC rúry s minimálnou hrubovou tuhosťou SN10, s integrovaným gumovým tesnením. Kanalizačné šachty sú navrhnuté v miestach zmeny smeru, zmeny sklonu priamych úsekov, v mieste napojenia stôk a tiež v priamych úsekoch vo vzdialenosti cca 50 m. Výtlačné potrubia sú navrhnuté z HDPE rúr, SDR17, PN10, PE100, vrátane vyhládavacieho vodiča. V rámci obce Sap je navrhnutých 6 čerpacích staníc, v obci Nárada 8 ks a v obci Pataš 7 čerpacích staníc s osadením čerpadiel v prevedení 1 + 1. V dvoch uliciach v obci Nárada je navrhnutá tlaková kanalizácia (vetvy N5-4 a N3-1-1).

Trasy navrhovaných kanalizačných potrubí budú križovať viacero vodných tokov Čiližský potok a kanálov Chotárny kanál, kanál Gabčíkovo - Nárada, Nárada - Vrbina. V extraviláne je krátky úsek výtlačku vedený pozdĺž hydromelioračného kanála Milénium - Baloň a následne ho aj križuje. Všetky križovania sa budú vykonávať bezvýkopovou metódou riadeného podvrtnu HDPE chráničky, do ktorej bude osadené výtlačné kanalizačné potrubie.

Za účelom čistenia odpadových vôd z verejnej kanalizácie je navrhnutá mechanicko - biologická čistiareň veľkostnej kategórie 1998 EO s celkovým výhľadom do roku 2050.

ČOV bude situovaná mimo obytných zón obcí, pričom bude prístupná z miestnej komunikácie.

Súčasťou ČOV bude gravitačné zahustenie prebytočného kalu a jeho akumulácia v kalojeme postačujúcom na obdobie cca 27 dní. Balastné vody sú uvažované na úrovni 15% z Q24. Z hľadiska prietokov bol mechanický stupeň ČOV dimenzovaný na hodnotu $Q_h = 6,9 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$ ($Q_{\check{c}} = 7,0 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$), čo zároveň zodpovedá aj hodnote prietoku, na ktorý je dimenzovaný aj biologický stupeň, keďže ide čisto o splaškové vody. V prípade dosadzovacích nádrží sa uvažovalo ak s krátkodobým prekročením $Q_{\check{c}}$ až na hodnotu $7,0 \text{ l} \cdot \text{s}^{-1}$. Mechanický stupeň čistenia bude pozostávať z dvojhriadeľového drviča plávajúcich nečistôt a u integrovaného zariadenia pozostávajúceho z jemných hrablie (medzerovitosť 3 mm) a vírového lapača piesku. Biologický stupeň je navrhnutý ako nízko zaťažovaná aktivácia s predradenou denitrifikáciou v dvojlinkovom paralelnom usporiadaní s aeróbnou stabilizáciou kalu. Vzhľadom na dvojlinkový aktivačný systém je potrebná výstavba dvoch radiálnych dosadzovacích nádrží.

Vyčistená odpadová voda z ČOV bude gravitačne odtekať do čerpacej stanice, odkiaľ bude pomocou ponorných kalových čerpadiel v zostave 1 + 1 s prietokom v rozsahu 9 - 12 $\text{l} \cdot \text{s}^{-1}$ prečerpávané do nového výústného objektu v rkm 1,770 na navodnej ľavostrannej strane ochrannej hrádze odpadového kanála Dunaja VD Gabčíkovo.

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory

Obec Sap

- SO 01 Splašková kanalizácia
- SO 02 Kanalizačné odbočenia
- SO 03 Čerpacie stanice - stavebná časť
- SO 04 Čerpacie stanice - NN prípojky
- PS 01 Čerpacie stanice - strojnotechnologická časť
- PS 02 Čerpacie stanice - PRS, MaR, ASRTP

Obec Nárada

- SO 01 Splašková kanalizácia
- SO 02 Kanalizačné odbočenia
- SO 03 Čerpacie stanice - stavebná časť
- SO 04 Čerpacie stanice - NN prípojky
- SO 05 Tlaková kanalizácia
- PS 01 Čerpacie stanice - strojnotechnologická časť
- PS 02 Čerpacie stanice - PRS, MaR, ASRTP

Obec Pataš

- SO 01 Splašková kanalizácia
- SO 02 Kanalizačné odbočenia
- SO 03 Čerpacie stanice - stavebná časť
- SO 04 Čerpacie stanice - NN prípojky
- PS 01 Čerpacie stanice - strojnotechnologická časť

PS 02 Čerpacie stanice - PRS, MaR, ASRTP

ČOV Nárada

SO 01 Čerpacia stanica odpadových a žumpových vôd, hrubé predčistenie

SO 02 Združený objekt biologického čistenia, čerpacia stanica kalov

SO 03 Dosadzovacie nádrže

SO 04 Kalojem, čerpacia stanica vyčistených a kalových vôd

SO 05 Dúchareň, rozvodňa a velín

SO 06 Manipulačná plocha

SO 07 Prepojovacie potrubia

SO 08 Areálové spevnenie plochy a komunikácie

SO 09 Prístupové komunikácie pre ČOV

SO 10 Oplotenie

SO 11 Sadové a terénne úpravy

SO 12 Stavebná a svetelná elektroinštalácia

SO 13 Vonkajšie osvetlenie, uzemňovacia sústava a bleskozvod

SO 14 VN rozvody a trafostanica

PS 01 Čerpanie odpadových a žumpových vôd, hrubé predčistenie

PS 02 Biologické čistenie

PS 03 Dosadzovacie nádrže

PS 04 Čerpanie vratného a prebytočného kalu

PS 05 Kalojem, čerpanie vyčistených a kalových vôd

PS 06 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PS 07 MaR, ASRTP

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia na Okresnom úrade Trnava, odbore starostlivosti o životné prostredie, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, inak podľa § 61 ods. 5 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 61 ods. 4 stavebného zákona.

Verejná vyhláška bude vyvesená podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 dní na verejne prístupnej oznamovacej tabuli v obciach Sap, Pataš, Nárada a Baloň, na internetovej stránke obcí a v Centrálnnej úradnej elektronickej tabuli (CUET). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesenie oznámia starostovia obcí občanom obvyklým spôsobom.

Vyvesené dňa Zvesené dňa

Pečiatka, podpis



doručuje sa ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou

Ing. Rudolf Kormúth
vedúci odboru

Rozdeľovník k číslu OU-TT-OSZP2-2026/001318-009

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou, 949 60 Nitra 1
Obec Sap, Sap 48, 930 06 Sap
Obec Pataš, Pataš 87, 929 01 Pataš
Obec Nárada, Nárada 78, 930 06 Nárada
Obec Baloň, Baloň 22, 930 08 Baloň
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepny závod, Karloveská 2,
841 04 Bratislava 4
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45, Karloveská 2, Bratislava-Karlova Ves,
Bratislava IV
Hydromelióracie š.p. Bratislava, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava 2
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Úrad správy majetku štátu, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava-
Staré Mesto
Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová, Trnava
Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, 917 01 Trnava 1
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, Trnava
SPP - distribúcia, a. s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava 2
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HaZZ V DUNAJSKEJ STREDE, ODDELENIE POŽIARNEJ PREVENČIE,
Trhovisko 1102/1, 929 01, Dunajská Streda
OKRESNÝ ÚRAD DUNAJSKÁ STREDA, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,
Jesenského 5026/13A, 929 01, Dunajská Streda
OKRESNÝ ÚRAD DUNAJSKÁ STREDA, ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA, Jesenského 5026/13A, 929 01,
Dunajská Streda
OKRESNÝ ÚRAD DUNAJSKÁ STREDA, ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ,
Jesenského 5026/13A, 929 01, Dunajská Streda
OKRESNÝ ÚRAD DUNAJSKÁ STREDA, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, Jesenského 5026/13A, 929 01,
Dunajská Streda



ADIE,

9 01,

9 01,